I.P.A.B. Luigi Mariutto
Via Zinelli,1
30035 Mirano (VE)

PROGETTO:

# REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO "LUIGI MARIUTTO"

## PROGETTO DEFINITIVO

## Prevenzione incendi

Pianta piano primo — scala 1:100 — **PD.DS.F.100.04**

| Revisione | Data | Redazione | Controllo | Approvaz. |
|---|---|---|---|---|
| 00_Gara | 05.08.2014 | CDA | RC | MB |
| 01_Comune | 28.01.2015 | CDA | RC | MB |
| 02_Comune rev02 | 04.06.2015 | CDA | RC | MB |

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO
dott.arch. GIOVANNI BERTI
ISCRIZIONE ALBO N° 476

**IMPRESE - Costituendo RTI**

| Mandataria | Mandanti | |
|---|---|---|
| Brunelli Placido Franco S.r.l.<br>Via Mire, 2<br>37038 S. Rocco di Roverè Veronese (VR)<br>045.9951445 | Caldana Geom. Paolo Impresa Edile<br>Via S. Giovanni, 80<br>37064 Povegliano Veronese (VR)<br>045.7971496 | Gaudenzi Climaimpianti S.r.l.<br>Via Roveredo, 1<br>33170 Pordenone (PN)<br>0434.551454 |

**PROGETTISTI - Costituendo RTP**

| Mandataria | Mandanti | | | R.I.P.S. |
|---|---|---|---|---|
| M6 Engineering S.r.l.<br>Via Verdi, 1<br>45100 Rovigo (RO)<br>0425.460577 | Artistudio<br>Via Mazzini, 14<br>38013 Fondo (TN)<br>0463.832567 | Via Murialdo, 3<br>20147 Milano (MI)<br>0329.4227722 | New Engineering S.r.l.<br>Via Brennero, 139<br>38121 Trento (TN)<br>0461.402151 | *Responsabile Integrazione Procedure Specialistiche*<br>**ARCH. GIOVANNI BERTI** |

**PROGETTO ANTINCENDIO D.M. 18/09/2002 - LEGENDA SIMBOLI GRAFICI**

| CATEGORIA | SIMBOLO FIGURATO | DEFINIZIONE |
|---|---|---|
| ELEMENTI COSTRUTTIVI E RELATIVE APERTURE | | MURATURA RESISTENTE AL FUOCO REI 120<br>MURATURA RESISTENTE AL FUOCO REI 90<br>MURATURA RESISTENTE AL FUOCO REI 60<br>BARRIERA FISICA AL FUOCO SULLE FACCIATE VENTILATE<br>PORTA RESISTENTE AL FUOCO |
| SISTEMA DI VIE D'USCITA | | PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO<br>PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE<br>PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO |
| ESTINTORI | E | ESTINTORE PORTATILE |
| SISTEMI ANTINCENDIO RIGIDI | | NASPO DN 25<br>IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE A LANCIA DN45<br>IDRANTE SOPRASUOLO |
| SISTEMI DI SEGNALAZIONE | | IMPIANTO DI ALLARME<br>RILEVATORE DI FUMO<br>RILEVATORE DI GAS |

**PIANTA PIANO PRIMO +3.85**